

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
01.07.2024 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 007/Е-01/07/24 от 01.07.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО "Кабельные системы Плюс". Адрес: 610006, РОССИЯ, Кировская обл., г. Киров, Северное кольцо, д. 16А
Наименование объекта испытаний ¹	Металлическое защитное оборудование. Серия ЗСК1-ЗСК1000. Торговая марка: SAFEGRID
Изготовитель ¹	ООО "Кабельные системы Плюс". Адрес: 610912, РОССИЯ, Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, д. 70д
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 007/Е-01/07/24
Идентификационный номер образца	№ 007/Е-01/07/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 25.99.29-190-22943593-2024 Защитный кожух «SAFEGRID» Технические условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Защитный кожух	ТУ 25.99.29-190-22943593-2024	выполнен в виде сетчатой конструкции из круглого стального прутка Ст3 диаметром 6 мм на сварных соединениях или из стального листа толщиной 1,2 мм. Для крепления к основанию предусмотрена металлическая полоса шириной 20 мм и толщиной 4 мм, с отверстиями под крепления Ø 8 мм, которая приваривается к основной конструкции. Сварные швы зачищены. Защитный кожух покрашен в белый, красный или	Соответствует требованию

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		серый цвет цинковым грунтом или порошковой эмалью по предварительно грунтованной поверхности.	

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ